



Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha
Centre of Building Construction Engineering Prague
Akreditované zkušební laboratoře, Autorizovaná osoba,
Oznámený subjekt, Certifikační orgán
Accredited Test Laboratories, Authorised Body,
Notified Body, Certification Body
Pražská 16, 102 00 Praha 10



Oznámený subjekt 1390, Notified Body 1390

OSVĚDČENÍ O STÁLOSTI VLASTNOSTÍ

Certificate of constancy of performance

č. 1390-CPR-0312/11/P

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. 3. 2011, (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se ve znění pozdějších úprav vydává toto osvědčení pro stavební výrobky

*Izolační výrobky z minerálních vláken dle seznamu uvedeného
v příloze tohoto certifikátu
- desky pro vnější kontaktní zateplovací systémy (ETICS)*

uvedený na trh pod: **Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. IČ: 250 29 673**
jménem výrobce **Počernická 272/96**
108 03 Praha 10, Česká republika

a vyrobený ve výrobním: **Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.**
závodě **Masarykova 197**
517 50 Častolovice, Česká republika

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsaná v příloze ZA normy

EN 13162 : 2012+A1:2015

podle systému 1 pro vlastnosti uvedené v tomto osvědčení byla uplatněna a že řízení výroby u výrobce zajišťuje **stálost vlastností stavebních výrobků**.

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno 01. 08. 2011 jako certifikát podle CPD a zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, stavební výrobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností ani výrobní podmínky v místě výroby výrazně nezmění, nebo pokud oznámený subjekt pro osvědčení výrobku nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.

Razítko oznámeného subjektu 1390
Praha, 10. 03. 2017




Ing. Petr Kučera, CSc.
zástupce oznámeného subjektu 1390



Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha
Centre of Building Construction Engineering Prague
Akreditované zkušební laboratoře, Autorizovaná osoba,
Oznámený subjekt, Certifikační orgán
Accredited Test Laboratories, Authorised Body,
Notified Body, Certification Body
Pražská 16, 102 00 Praha 10



příloha k osvědčení o stálosti vlastností , certificate of constancy of performance č. 1390-CPR-0312/11/P

**Certifikát se vztahuje na následující výrobky z výrobního závodu
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Masarykova 197, 517 50 Častolovice**

obchodní názvy	tepelná vodivost $W.m^{-1}.K^{-1}$	třída reakce na oheň	kód značení ve smyslu EN 13162
Isover TF	0,038	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1
Isover TF PROFI Fasádní minerální zátka	0,036	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1
Isover TF THERMO	0,035	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)CS(10)20-TR7,5-WS-WL(P)-MU1
Isover TOP V	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-CS(10)30-TR30-WS-WL(P)-MU1
Isover NF 333	0,041	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-TR80-WS-WL(P)-MU1

Deklarace výrobku Fasádní minerální zátka vzniklého řezáním výrobku Isover TF PROFI je odvozena z deklarovaných parametrů tohoto výrobku

Razítko oznámeného subjektu 1390
Praha 10. 03. 2017




Ing. Petr Kučera, CSc.
zástupce oznámeného subjektu 1390